

## Resumé

KL opfordrer kommunerne til at begynde et systematisk samarbejde mellem kommunen, beredskabet og forsyningerne mhp. at få overblik over brandhaner herunder **nedlægges af overflødige brandhaner**. Kommunerne bør udarbejde en flerårig plan for vedligehold af aktive brandhaner og sløjfning af overskydende brandhaner.

Nogle vandselskaber er begyndt at fremsætte krav om **betaling for vand til brandslukning**. KL's Miljø- og Forsyningsudvalg finder, at vandforbruget ved beredskabsopgaver bør betales af vandselskaberne – som en samfundsopgave. Men hvis vandværkerne ændrer praksis, kan kommunalbestyrelsen ikke hindre det. Derfor gør KL kommunerne opmærksomme på, at det kan betyde en merudbetaling.

## Sagen

KL har haft en længerevarende dialog med vandselskabernes organisationer DANVA og Danske Vandværker om betalingsforholdene mellem vandselskaberne og de kommunale redningsberedskaber.

Historisk er der på kommunens bekostning anbragt **brandhaner** på private og kommunale vandværksledninger. Mange af disse er ikke længere i aktivt brug. Vandselskaberne er bekymrede over, om det kan afstedkomme lækager og risiko for tilbageløb af stillestående vand. KL har anført, at problemet med inaktive brandhaner ikke udgør en akut forureningsrisiko, men at det vil være rigtigt at få dem fjernet over en årrække. Det er bekosteligt at fjerne de mange inaktive haner, men der synes ikke at være tvivl om, at det er kommunernes /beredskabernes ansvar som ejere.

Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed også sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. **Vand til brandslukning** er tidligere leveret fra vandværkerne uden omkostning for beredskabet. Nogle vandværker har ændret deres regulativ, så der fremover skal betales for vandet.

Det fremgår af Danske Vandværkers forenings skabelon for "Standardregulativ for private vandforsyninger", at der skal betales driftsbidrag for alt leveret vand – dvs. også til brandslukning. Kommunalbestyrelserne skal godkende regulativer med dette indhold. Det kan betyde en merudgift for beredskabet, hvilket kommunerne opfordres til at være opmærksomme på.

## Kontaktperson i KL

Konsulent Niels Philip Jensen, [npj@kl.dk](mailto:npj@kl.dk) vedr. vandselskaberne  
Chefkonsulent Nete Herskind, [nehe@kl.dk](mailto:nehe@kl.dk) vedr. redningsberedskabet

Dato: 15. juni 2020

Sags ID:

Dok. ID:

E-mail: [NEHE@kl.dk](mailto:NEHE@kl.dk)

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 1 af 1